



EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte sau neizolate corespunzător față de materiale combustibile, suprasolicitarea instalațiilor electrice prin folosirea de consumatori cu putere ce depășește puterea nominală stabilită pentru rețelele respective, existența unor instalații electrice îmbătrânite sau cu improvizații executate de persoane neautorizate, nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune sau amplasarea acestora în apropierea materialelor combustibile reprezintă una din principalele cauze de producere a incendiilor.

Pentru prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, în exploatarea sistemelor și instalațiilor electrice din locuințele cetățenilor, **se interzice:**

- înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;
- racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor și transformatoarelor;
- lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize;
- utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reșouri, fiare de călcat, aeroterme, etc.) cu improvizații și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau din încăperea respectivă;
- utilizarea lămpilor mobile ori portative alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;
- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajurilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
- așezarea unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare) pe motoare electrice;
- folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a receptorilor electrice;
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricație;
- introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
- depozitarea de obiecte și/sau de materiale combustibile în posturile de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;
- depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție, precum și blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;
- efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.

Respectând aceste măsuri minimale privind exploatarea instalațiilor și aparatelor electrice, cetățenii pot conviețui în liniște, fără grija că viața și bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.

INSPECȚIA DE PREVENIRE
Plutonier adjutant **BUȘE Laurențiu**